

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BA TƠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND

Ba Tơ, ngày tháng 4 năm 2025

V/v phối hợp thực hiện
công tác đảm bảo an toàn
công trình điện và xử lý các
trường hợp vi phạm hành
lang an toàn lưới điện cao
áp trên địa bàn huyện

Kính gửi:

- Trường phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất;
- Giám đốc Điện lực Ba Tơ, Điện lực Đức Phổ;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Theo phản ánh của Công ty Điện lực Quảng Ngãi tại Công văn số 2416/QNPC-AT ngày 5/4/2025, trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh, thực trạng xe bơm bê tông, xe cầu, xe đào các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp thi công gần đường dây cao áp vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện dẫn đến nguy cơ về tai nạn và sự cố lưới điện rất cao. Nhằm chủ động phối hợp với ngành Điện lực tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp (HLATLĐCA), đảm bảo phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định; Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất: Thông báo đến các Công ty/đơn vị/ chủ sở hữu trong quá trình thực hiện thi công bơm, đổ bê tông, cầu vật liệu và san ủi mặt bằng công trình bằng phương tiện chuyên dùng như: Xe bơm bê tông, xe cầu và xe đào.... phải tuân thủ các nội dung sau:

- Tuyệt đối không để người, phương tiện thi công vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện, tuân thủ theo khoản 8, Điều 4 của Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 (NĐ 62) của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình Điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực (đính kèm).

- Có phương án phòng ngừa, lắp biển cảnh báo, lập giàn giáo đảm bảo cản trực xe đổ, bơm bê tông không va quệt, đổ sập hoặc sự cố vỡ ống bơm làm bê tông đổ vào đường dây cao áp; thực hiện tiếp đất đối với kết cấu kim loại của phương tiện khi làm gần đường dây đang mang điện.

- Trong trường hợp không đảm bảo các yêu cầu về an toàn điện và có khả năng vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện, đề nghị Công ty/đơn vị liên hệ với Điện lực Ba Tơ, Điện lực Đức Phổ để được hướng dẫn, thỏa thuận các biện pháp an toàn, cử người giám sát an toàn điện hoặc làm thủ tục đăng ký cắt điện thi công.

- Nếu để xảy ra sự cố do vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện theo

khoản 8, Điều 4, Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 4/3/2025 của Chính phủ¹ sẽ áp dụng mức phạt hành chính từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng theo khoản 18, Điều 2 của Nghị định 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 sửa đổi điểm b, khoản 5, Điều 15 của Nghị định 134/2013/NĐ-CP, ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2. Giao Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Phối hợp với các đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cao áp tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm HLATLĐCA gây sự cố lưới điện; Trong quá trình thẩm định hồ sơ các công trình xây dựng theo thẩm quyền hoặc trong thực hiện công tác tham mưu cho UBND huyện cấp phép xây dựng cho tổ chức, cá nhân xây dựng mới hoặc cải tạo công trình trong HLATLĐCA hoặc có khả năng ảnh hưởng đến an toàn công trình lưới điện cao áp (nếu có), thì phải yêu cầu chủ đầu tư thỏa thuận trực tiếp bằng văn bản với đơn vị quản lý lưới điện cao áp về các biện pháp bảo đảm an toàn đường dây dẫn điện trên không và an toàn trong quá trình xây dựng.

3. Đề nghị Điện lực Ba Tư, Điện lực Đức Phổ

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan của huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, có biện pháp đảm bảo an toàn vận hành lưới điện; Khi nhận được đề nghị của Công ty/đơn vị/ chủ sở hữu thực hiện khảo sát, hướng dẫn, thỏa thuận các biện pháp an toàn, cử người giám sát an toàn điện hoặc làm thủ tục đăng ký cắt điện thi công.

Yêu cầu Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất, chủ tịch UBND các xã, thị trấn và đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận

- Như trên;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- VP HĐND & UBND huyện;
- Lưu: VT,KTHT(Hàng).

**KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Thành Minh Thuận

¹ Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình Điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

Điều 4 Bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp cao

8. Khi tiến hành công việc gần hành lang hoặc trong hành lang bảo vệ đường dây dẫn điện trên không, tổ chức, cá nhân phải có biện pháp không để thiết bị, dụng cụ, phương tiện vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp được quy định trong bảng sau, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện công việc áp dụng công nghệ phù hợp hoặc do yêu cầu cấp bách của công tác quốc phòng, an ninh phải có sự thỏa thuận bằng văn bản với đơn vị điện lực về các biện pháp bảo đảm.

Điện áp	Trên 01 kV đến 35 kV	110 kV	220 kV	500 kV
Khoảng cách an toàn phóng điện	2,0 m	3,0 m	4,0 m	6,0 m